





**LEGENDA ELEKTRO:**

-  Existujúce svetidlo VO bod napojenia
-  navrhovaný pozinkovaný stožiar LBH 6-B svetidlo: SEMAI (L01), LED, 45W
-  Navrhované NN káblové vedenie CYKY-J 4x16

 PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ, INVEŠTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTRČENIE PODZEMNÝCH INŽENERSKÝCH SÍŤÍ

**POZNÁMKA**  
 Umiestnenie navrhovaných chráničov a prechodov káblov cez časne komunikácie bude upresnené pri realizácii stavby.  
 Trasa kábla bude upresnená pred realizáciou po vytyčení siete vch inžierskych sietí.  
 Pri súbehu a križovaní inžierskych sietí budú dodržané vzťahy podľa STN 73 6005

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je uzatvorená pre uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia

č.j.: 58.987/2017 zo dňa 2.1. NOV. 2017



Objednávatel:	cooperate s. r. o., Lozorno 80, 900 99 Lozorno	Datum:	Jun 2017
Investor:	cooperate s. r. o., Lozorno 80, 900 99 Lozorno	Mierka:	-
Miesto stavby:	Lozorno	Zaukazat:	1-VI/2017/PN
Stupeň projektu:	Dokumentácia pre stavebné povolenie	Číslo zmeny:	E3
Zodp. proj.:	Ing. Peter Nahly		
Projektant:	Ing. Peter Nahly		
Názov stavby:	Trávniky, SO 03 Verejné osvetlenie		
Výkres:	Celková situácia stavby		